



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 16-03 / cifra 5.2.1 / capoverso 6

Tema: Gradini singoli nelle vie di fuga in edifici con locali a grande concentrazione di persone

Data: 08.02.2006

No. 16-006i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nella direttiva antincendio „Vie di fuga e di soccorso“ i gradini singoli sono vietati esplicitamente solo nei negozi e negli edifici con locali a grande concentrazione di persone (vedi cifra 5.2.1, capoverso 6). Da ciò si può concludere che la condizione citata sotto cifra 7.3.3 nella pubblicazione di supporto “Attività di alloggio” non è vincolante.

Risposta:

Nella pubblicazione di supporto bisogna aggiungere che questo requisito è valevole solo nelle vie di fuga di locali a grande concentrazione di persone.