



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporto antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 18-03 / cifra 4

Tema: Installazioni antincendio in locali tecnici

Data: 08.03.2005

No. 18-001i

Pubblicazioni per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nei locali tecnici (quadri di distribuzione, apparecchi di telecomunicazioni, ecc) sono prescritti dei segnalatori di fuoco e degli estintori portatili?

Risposta:

Se nell'immobile è installato un sistema d'allarme incendio, anche i locali tecnici devono essere equipaggiati con segnalatori di fuoco. Le autorità cantonali antincendio determinano la necessità di estintori portatili.