



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 18-03 / Ziffer 4

Thema: Löscheinrichtungen in technischen Räumen

Datum: 08.03.2005

Nr. 18-001d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Sind in technischen Räumen (Elektroverteiltableaus), Telekommunikationsgeräte, usw.) Brandmeldeanlagen und Feuerlöscher vorgeschrieben?

Antwort:

Wenn im Gebäude eine Brandmeldeanlage installiert ist, müssen auch die Technikräume mit Brandmelder ausgerüstet werden. Die Notwendigkeit von Handfeuerlöschern wird von den kantonalen Brandschutzbehörden bestimmt.