



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 19-03 / cifra 3.2.2

Tema: Azionamento dei dispositivi antincendio

Data: 05.09.2006

No. 19-001i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nella direttiva SES per gli impianti sprinkler è stabilito che gli impianti sprinkler possono essere utilizzati per azionare i dispositivi antincendio.

Nella direttiva AICAA „Impianti sprinkler“ la cifra 3.2.2 „Negozi e grandi magazzini“ menziona: “In determinati settori o in singoli locali, gli impianti sprinkler dovranno essere completati da impianti di rivelazione d’incendio, qualora siano necessari per azionare i dispositivi antincendio.”

In generale come bisogna interpretare questo passaggio?

Esempio: - se in un negozio con un impianto sprinkler viene azionata una porta antincendio, anche quest’ultima dev’essere attivata con un sensore?

Questo è valevole solamente per negozi e grandi magazzini o anche per locali a grande concentrazione di persone, secondo le definizioni nella pubblicazione di supporto antincendio „Negozi e grandi magazzini“, cifra 2.1, capoverso 1 e 2?

Risposta:

Nelle costruzioni e negli impianti, che sono protetti con un impianto sprinkler, il comando e l’attivazione dei dispositivi antincendio edili e tecnici nonché degli impianti tecnici interni può avvenire con l’impianto sprinkler. Nel caso in cui, in caso d’incendio, è necessario un comando tempestivo e selettivo, l’autorità antincendio può richiedere, se il concetto lo necessita, in determinati settori o in singoli locali, di completare gli impianti sprinkler con un impianto di rivelazione d’incendio.