



## FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm        | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis       |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe          | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 19-03 / Ziffer 3.2.2

Thema: Ansteuerung von technischen Brandschutzeinrichtungen

Datum: 05.09.2006

Nr. 19-001d

---

### Publikation an:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

---

### Frage:

In der SES-Richtlinie für Sprinkleranlagen ist festgehalten, daß Sprinkleranlagen zur Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen eingesetzt werden können.

In der VKF-Richtlinie „Sprinkleranlagen“ steht unter der Ziffer 3.2.2 „Verkaufsgeschäfte“: Wenn es zur Ansteuerung technischer Brandschutzeinrichtungen erforderlich ist, sind die Sprinkleranlagen durch Brandmeldeanlagen in Teilbereichen oder einzelnen Räumen zu ergänzen“.

Wie ist der Passus generell zu interpretieren?

Beispiel: - Sofern mitten in einem Betrieb mit Sprinkleranlage ein Brandschutztor angesteuert werden muß, ist dieses zusätzlich mit „Steuermelder“ zu aktivieren?

Gilt dies nur für Verkaufsgeschäfte oder auch bei Räumen mit großer Personenbelegung gemäß Definitionen in der Brandschutzarbeitshilfe „Verkaufsgeschäfte“, Ziffer 2.1, Absatz 1 und 2?

### Antwort:

In Bauten und Anlagen, die mit einer Sprinkleranlage geschützt sind, kann die Ansteuerung und Inbetriebsetzung von baulichen und technischen Brandschutzeinrichtungen sowie von haustechnischen Anlagen über die Sprinkleranlage erfolgen. Wo eine im Brandfall frühzeitige und selektive Ansteuerung erforderlich ist, kann die Brandschutzbehörde objekt- und konzeptbezogen eine Ergänzung der Sprinkleranlage mit einer Brandmeldeanlage in Teilbereichen oder einzelnen Räumen verlangen.