



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 20-03 / cifra 2.4, punto 1

Tema: Allarme in caso di allarme incendio

Data: 03.05.2005

No. 20-001i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Il capoverso 1 cita, che un allarme antincendio deve essere trasmesso direttamente alla centrale ufficiale di allarme. Questa formulazione lascia spazio a differenti interpretazioni.

Al capoverso 1 si vuol regolamentare, che un impianto di rivelazione d'incendio sia collegato alla centrale ufficiale d'allarme e non ad una centrale privata.

L'esigenza di una trasmissione diretta dell'allarme incendio porta a domandarsi se l'efficace sistema finora utilizzato di collegamento presenza/ricognizione sia proibito. Ricevere allarmi diretti, correndo il rischio che siano scattati involontariamente, non può essere l'obiettivo perseguito. Si deve quindi fare la differenza, come finora, da una parte tra allarmi che scattano con impianti di rivelazione automatici d'incendio ed i pannelli così come pure dalla situazione delle presenze/assenze nell'azienda. Una trasmissione diretta dell'allarme avviene unicamente, al di fuori dell'orario di lavoro, tramite un pannello-fuoco e l'impianto di rivelazione automatico d'incendio. Questa regola è contemplata anche nelle direttive tecniche sugli impianti di rivelazione d'incendio dell'Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza (SES).

Risposta:

La prassi finora applicata con successo del collegamento presenza/ricognizione può continuare ad essere utilizzata. Vedi a questo proposito le direttive tecniche per gli „impianti di rivelazione d'incendio, cifra A2.3.1 e A2.3.2 del SES.