



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 20-3 / cifra 4.2

Tema: Attestato di installazione nella revisione di impianti di rivelazione d'incendio

Data: 22.11.2007

No. 20-004i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

A causa dell'invecchiamento dei rivelatori d'incendio, è possibile che con la revisione i modelli precedenti non possano più essere utilizzati. Durante la revisione dei rivelatori d'incendio, negli impianti devono essere sostituiti una parte o tutti i rivelatori con un nuovo prodotto compatibile (zoccolo e rivelatore). Per i rinnovi della generazione di rivelatori non deve essere allestito un attestato di installazione durante la revisione.

Motivo: i vantaggi con il tipo di rivelatore più nuovo prevalgono.

### Risposta:

Se non c'è un cambiamento di sistema, ossia se l'area di sorveglianza dell'impianto di rivelazione d'incendio e il principio di riconoscimento dei singoli rivelatori d'incendio restano invariati e la centrale non viene sostituita, non c'è un cambiamento importante dell'impianto esistente.

Secondo l'AICAA si può rinunciare ad un attestato di installazione e ad una prova di collaudo. In questo contesto restano però riservate ulteriori disposizioni d'esecuzione cantonali.