



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 22-03 / cifra 4.2.1

Tema: Impianti d'evacuazione di fumo e di calore per vani scale

Data: 07.09.2005

No. 22-003i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nel corso della conferenza del 6 luglio 2005 il relatore ha citato quanto segue:

Per i vani scale non ci sono stati grandi cambiamenti, per contro la formulazione è stata precisata se i dati del piano si riferiscono ai piani collegati con il vano scala, quindi anche ai piani interrati e sottotetto.

Noi siamo del parere, che l'inclusione del piano interrato non può essere dedotta quale principio della cifra 4.2.1 punto 1 e della cifra 4.2.1 punto 2b. Il fatto che il piano sottotetto ne faccia parte risulta chiaramente dalla definizione dei piani. Il piano interrato per contro no.

Risposta:

Per determinare il numero dei piani, a partire dal livello dell'entrata si tiene conto oltre che dei piani completi anche dei piani sottotetto.