



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 24-03 / cifra 4.1

Tema: Apertura del vano dell'ascensore nell'armadio dei comandi

Data: 28.10.2005

No. 24-006i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Un vano dell'ascensore nell'armadio di comando con o senza motore può avere delle aperture quando quest'ultimo si trova nel vano delle scale? Che importanza riveste il fatto che il motore sia sopra oppure sotto, oppure si sposti con l'ascensore? Per le porte è sufficiente icb?

Risposta:

Se i comandi dell'ascensore sono disposti nel vano dell'ascensore oppure al di fuori di quest'ultimo, essi dovranno essere collocati in un armadio. L'armadio riveste gli stessi requisiti delle porte dei vani degli ascensori e deve almeno essere incombustibile.