



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |                                                  |                                                           |                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 25-03 / cifra 4.1.2 / punto 4

Tema: Esigenze per l'installazione di cucine a riscaldamento centrale e caldaie per piani

Data: 17.06.2005

No. 25-007i

---

### Pubblicazione per:

- |                                            |                                                         |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

---

### Domanda:

Secondo la DA "Impianti termotecnici", edizione 1993, cifra 1.1.1, capoverso 3 potevano essere installate delle cucine a riscaldamento centrale e delle caldaie per piani con una potenza fino a 20 kW in locali permanentemente utilizzati come cucine con un settore costruito oppure rivestito con una resistenza al fuoco F 30. Secondo le nuove prescrizioni antincendio questa regola non è più in vigore oppure può essere applicata per analogia la cifra 4.1.2, capoverso 4 della nuova DA?

### Risposta:

Cucine a riscaldamento centrale (cucine a legna con registro di riscaldamento integrato, installate in cucina) e caldaie per piani destinate anche al riscaldamento del locale d'installazione, possono essere installate in locali permanentemente utilizzati come cucine / soggiorni. Il tipo di costruzione e la trasformazione del locale possono essere eseguiti a piacimento. Per gli impianti di combustione, in particolare per l'installazione di caldaie per piani fanno stato le esigenze poste dall'omologazione AICAA. Per l'installazione in locali non permanentemente utilizzati fa stato la cifra 4.1.2, capoverso 1.