



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 25-03 / chiffre 4.1.2 / alinéa 4

Thème: Exigences relatives à l'installation de cuisinières à chauffage central et de chaudières d'étage

Date: 17.06.2005

No 25-007f

Publication:

- | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Question:

Selon l'ancienne directive « Installations thermiques », édition 1993, chiffre 1.1.1, al. 3, les cuisinières à chauffage central et les chaudières d'étage d'une puissance maximale de 20 kW pouvaient être installées à l'intérieur de locaux utilisés en permanence (par exemple cuisines), dans la zone présentant une résistance F 30 ou pourvue d'un revêtement équivalent. Cette disposition n'est-elle plus valable depuis l'introduction des nouvelles prescriptions ? Ou est-ce que le chiffre 4.1.2, al. 4 peut être interprété en conséquence ?

Réponse:

Les cuisinières à chauffage central (cuisinières à bois avec registre de chauffage intégré installées dans la cuisine) et les chaudières d'étage servant également au chauffage du local dans lequel elles se trouvent peuvent être installées à l'intérieur de locaux utilisés en permanence tels que les cuisines / chambres de séjour. Aucune exigence n'est posée quant au type de construction et à l'aménagement du local. Pour l'installation des appareils de chauffage, et en particulier des chaudières d'étage, il faut tenir compte des exigences indiquées sur l'homologation AEAI. Pour l'installation dans des locaux non utilisés en permanence, le chiffre 4.1.2, al. 1 est applicable.