



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 25-03 / chiffre 4.1.2

Thème: Installation d'appareils de chauffage (< 70kW) dans des garages de maisons individuelles de résistance au feu EI 30 (icb)

Date: 02.05.2007

No 25-015f

Publication:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

Question:

Peut-on installer un appareil de chauffage indépendant de l'air ambiant (<70 kW, à mazout ou à gaz) dans le garage de résistance au feu EI 30 (icb) d'une maison individuelle?

Réponse:

Dans les garages de maisons individuelles de résistance au feu EI 30 (icb), on peut installer des appareils de chauffage indépendants de l'air ambiant (<70 kW, à mazout ou à gaz) sans devoir prévoir de séparation. Les portes menant à l'intérieur du bâtiment doivent avoir une résistance au feu EI 30.