



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / capoverso: 25-03 / cifra 4.1.2

Tema: Installazione di apparecchi di riscaldamento (<70kW) nei garage di case individuali con resistenza al fuoco EI 30 (icb)

Data: 02.05.2007

No. 25-015i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Domanda:

Si può installare un apparecchio di riscaldamento indipendente dall'aria dell'ambiente (<70 kW, per olio combustibile o gas) in un garage di una casa individuale con resistenza al fuoco EI 30 (icb)?

Risposta:

Nei garage di case individuali con resistenza al fuoco EI 30 (icb) si possono installare apparecchi di riscaldamento indipendenti dall'aria dell'ambiente (<70 kW, per olio combustibile o gas) senza dover prevedere delle separazioni. Le porte che portano all'interno dell'edificio devono avere resistenza al fuoco EL 30.