



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 25-03 / Ziffer 4.1.2

Thema: Aufstellung von Feuerungsaggregaten (< 70kW) in Einfamilienhausgaragen mit Feuerwiderstand EI 30 (nbb)

Datum: 02.05.2007

Nr. 25-015d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Darf in einer Einfamilienhausgarage mit Feuerwiderstand EI 30 (nbb) ein raumluftunabhängiges Feuerungsaggregat (<70 kW, für Oel oder Gas) offen aufgestellt werden.

Antwort:

In Einfamilienhausgaragen mit Feuerwiderstand EI 30 (nbb) dürfen raumluftunabhängige Feuerungsaggregate (< 70 kW, für Oel oder Gas) ohne entsprechende Abtrennung aufgestellt werden. Türen nach dem Gebäudeinnern sind mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen.