



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 25-03 / cifra 4.1.3

Tema: Ubicazione dei locali di riscaldamento con impianto di combustione a gas

Data: 08.02.2011

No. 25-021fr

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nel capitolo 4.1.3, paragrafo 3, sta scritto che i locali di riscaldamento non devono essere collocati più in basso del secondo piano sotterraneo e che in caso di utilizzo di combustibili gassosi devono di norma essere sistemati contro un muro esterno.

La sistemazione contro un muro esterno è obbligatoria in caso di impianti di combustione a gas?

Risposta:

Il requisito secondo cui i locali di riscaldamento con sistema a combustione di gas debbano essere sistemati contro un muro esterno non è obbligatorio. Devono tuttavia essere rispettati i requisiti stabiliti dalla SSIGA (condotti del gas), in particolare quelli inerenti alla ventilazione e allo scarico della pressione.