



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 25-03 / cifra 7.3 / punto 3

Tema: Materiali facilmente infiammabili in locali per impianti di riscaldamento per combustibili solidi

Data: 18.02.2005

No. 25-004i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

L'esigenza come da cifra 7.3, punto 3 è effettivamente valida unicamente per locali riscaldamento per impianti di combustione di combustibili solidi?

Risposta:

L'esigenza come da cifra 7.3, punto 3 è valida per locali di riscaldamento destinati ad impianti per la combustione di combustibili solidi come da la direttiva 25-03, cifra 4.1.3 e per locali montaggio per impianti di combustione per combustibili solidi come da la direttiva 25-03, cifra 4.1.2.