



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutz Erläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 25-03 / Ziffer 7.3 / Absatz 3

Thema: Leicht entzündbare Stoffe in Heizräumen für feste Brennstoffe

Datum: 18.02.2005

Nr. 25-004d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Gilt die Anforderung gemäss Ziffer 7.3, Absatz 3 wirklich nur für Heizräume für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe?

Antwort:

Die Anforderung gemäss Ziffer 7.3, Absatz 3 gilt für Heizräume für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gemäss RL 25-03, Ziffer 4.1.3 und für Aufstellungsräume für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gemäss RL 25-03, Ziffer 4.1.2.