



## FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Norme            | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire           |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail      | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 26-03 / Chiffre 4.8.2 / Alinéa 2b et 2c

Thème: Compartiments coupe-feu groupés dans les bâtiments administratifs, les établissements hébergeant des personnes et les bâtiments d'habitation – Sur plusieurs niveaux ou un seul ?

Date: 07.09.2005

No 26-006f

---

### Publication:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

---

### Question:

Les compartiments coupe-feu groupés quant à la ventilation (1200 m<sup>2</sup> pour les bâtiments administratifs et 600 m<sup>2</sup> pour les établissements hébergeant des personnes et les bâtiments d'habitation) sont-ils à considérer par niveau uniquement ou peuvent-ils englober plusieurs niveaux ?

### Réponse:

Les compartiments coupe-feu groupés quant à la ventilation peuvent englober plusieurs niveaux jusqu'à concurrence des surfaces maximales autorisées (1200 m<sup>2</sup> / 600 m<sup>2</sup>)

Exemple : bâtiments d'habitation = 3 niveaux à 200 m<sup>2</sup> avec ligne montante sans clapets coupe-feu