



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 26-03 / cifra 4.8.2 / punto 2b e 2c

Tema: Compartimenti tagliafuoco collegati per edifici amministrativi, attività di alloggio e negli edifici abi-tativi – su più piani oppure su ogni piano

Data: 07.09.2005

No. 26-006i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

I compartimenti tagliafuoco collegati, per i possibili impianti tecnici di aerazione (edifici amministrativi, 1200 m², attività di alloggio e edifici abitativi 600 m²), sono intesi per piano o possono includere più piani?

Risposta:

Dal punto di vista dell'aerazione è possibile riunire i compartimenti tagliafuoco su più piani fino ad una superficie complessiva (1200 m²/600 m²).

Esempio: Edifici abitativi = 3 piani à 200 m² ad un canale montante senza serrande tagliafuoco