



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 26-03 / Ziffer 4.8.2 / Absatz 2b und 2c

Thema: Zusammengefasste Brandabschnitte bei Bürobauten, Beherbergungsbetrieben und Wohnbauten - Über mehrere Geschosse oder nur pro Geschoss

Datum: 07.09.2005

Nr. 26-006d

Publikation an:

- | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Frage:

Gelten die möglichen lüftungstechnisch zusammengefassten Brandabschnitte (Bürobauten 1200 m², Beherbergungsbetriebe und Wohnbauten 600 m²) nur pro Geschoss oder dürfen sie mehrere Geschosse umfassen?

Antwort:

Lüftungstechnisch zusammengefasste Brandabschnitte dürfen bis zu den maximalen Flächen (1200 m² / 600 m²) mehrere Geschosse umfassen.

Beispiel: Wohnbauten = 3 Geschosse à 200 m² an einem Steigstrang ohne Brandschutzklappen.