



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input checked="" type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 26-03 / chiffre 5.2.2 / alinéa 1

Thème: Définition de la zone de cuisson

Date: 18.02.2005

No 26-001f

Publication:

- | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Question:

1 ... Jusqu'à la gaine, ils (les canaux d'évacuation d'air vicié) devront être construits avec une résistance au feu EI 30 (icb) à l'extérieur de l'appartement pour les bâtiments incombustibles; pour les bâtiments combustibles ils le seront dès l'extérieur de la **zone de cuisson**.

- Qu'entend-on par « extérieur de la zone de cuisson »?

- La zone de cuisson n'est définie nulle part. A partir d'où la résistance au feu EI 30 (icb) est-elle exigée ?

Réponse:

A l'extérieur de la zone de cuisson = à partir de la paroi qui sépare la cuisine des autres locaux.