



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 26-03 / cifra 5.2.2 / punto 1

Tema: Definizione di zona di cottura

Data: 18.02.2005

No. 26-001i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

1 ... I canali essere costruiti con resistenza al fuoco EI 30 (icb) all'esterno dell'appartamento (costruzione di tipo incombustibile) o all'esterno della **zona di cottura** (costruzione di tipo combustibile) fino all'entrata del vano.

- Cosa si intende per al di fuori della zona di cottura?

- La zona di cottura non è definita da nessuna parte, rispettivamente da dove deriva la validità resistenza EI 30 (icb)?

### Risposta:

Fuori dalla zona di cottura = fuori dalla parete di separazione della cucina da altri locali.