



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 26-03 / Ziffer 5.2.2 / Absatz 1

Thema: Definition Kochbereich

Datum: 18.02.2005

Nr. 26-001d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

1 ... Sie sind ausserhalb der Wohnung (nicht brennbare Bauten) bzw. ausserhalb des **Kochbereichs** (brennbare Bauten) bis zum Eintritt in den Schacht mit Feuerwiderstand EI 30 (nbb) zu erstellen.

- Was ist mit ausserhalb des Kochbereichs gemeint?
- Der Kochbereich ist ja nirgends definiert bzw. von wo aus gilt das EI 30 (nbb)?

Antwort:

Ausserhalb Kochbereich = ausserhalb Trennwand Küche zu anderem Raum.