



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 26-03 / cifra 5.2.3

Tema: Requisiti antincendio per tetto e pareti esterne di una cucina industriale nel piano sottotetto

Data: 07.04.2006

No. 26-008i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Nel disegno riferito alla cifra 5.2.3 il tetto e la parete esterna del locale per apparecchi vengono indicati con un tratteggio grigio chiaro (sezione senza ulteriore indicazione). Come bisogna interpretare la definizione „sezione senza ulteriore indicazione”? Come parte della costruzione senza requisito antincendio? Come parte della costruzione con requisiti come la struttura portante? Le stesse domande valgono d'altronde anche per i locali di installazione e di riscaldamento degli impianti di combustione come pure per i locali di stoccaggio dei combustibili.

Risposta:

I locali di installazione per gli impianti tecnici di aerazione di cucine industriali devono essere separati con la resistenza al fuoco richiesta dai locali attigui. Per i sottotetti o le pareti esterne basta una costruzione non combustibile o una rivestita con resistenza al fuoco EI 30 (icb). Diversamente che nelle prescrizioni antincendio dell'AICAA del 1993 il tratteggio non è più disegnato in modo continuo per la parte della costruzione resistente al fuoco.