



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

-
- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 102-03 / chiffres 2.3 et 2.4

Thème: Installations de protection incendie dans les zones tampon

Date: 03.05.2005

No 102-002f

Publication:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|

Question:

Dans les zones tampon :

A – Une protection sprinklers est-elle exigée ? Ou une installation de détection d'incendie ?

B – Une installation de détection d'incendie est-elle exigée ?

Réponse:

Ni une installation sprinklers ni une installation de détection d'incendie n'est requise dans les zones tampon des façades double peau de types A et B.