



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 102-03 / cifra 2.3 e 2.4

Tema: Installazioni antincendio nelle intercapedini (zona tampone)

Data: 03.05.2005

No. 102-002i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Per il settore delle intercapedini:

A – è necessaria una protezione sprinkler oppure un impianto di rivelazione d'incendio?

B – per questo tipo è necessario un impianto di rivelazione d'incendio?

Risposta:

Nelle zone tampone delle costruzioni a doppia pelle del tipo A e B è necessario installare un impianto di rivelazione d'incendio.

In den Pufferzonen bei Doppelfassadenkonstruktionen Typ A und B sind weder Sprinkler- noch Brandmeldeanlagen erforderlich.