



## FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- 
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm                   | <input type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie   | <input type="checkbox"/> Verzeichnis       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 102-03 / Ziffer 2.3 und 2.4

Thema: Brandschutzeinrichtungen in Pufferzone

Datum: 03.05.2005

Nr. 102-002d

---

### Publikation an:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

---

### Frage:

Für den Bereich Pufferzonen:

A - braucht es da einen Sprinklerschutz, oder BMA?

B - braucht es da eine BMA?

### Antwort:

In den Pufferzonen bei Doppelfassadenkonstruktionen Typ A und B sind weder Sprinkler- noch Brandmeldeanlagen erforderlich.