



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 107-03

Tema: Aggiunte (spettacoli pirotecnici) alla nota esplicativa antincendio "Palcoscenici"

Data: 30.01.2009

No. 107-001i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Quali provvedimenti si devono adottare riguardo comandi ausiliari in caso d'incendio/impianti di rivelazione antincendio in caso di spettacoli pirotecnici o di "effetto fumo da discoteca"?

Risposta:

In linea generale si applicano i seguenti principi per tutti gli edifici e impianti con locali a grande concentrazione di persone che trovano applicazione per diversi tipi di uso (discoteche, concerti, feste, spettacoli teatrali, mostre ecc...).

Visibilità dei segnali di soccorso

In occasione di spettacoli di effetti pirotecnici o in caso di uso di fumo da discoteca deve rimanere garantita la visibilità dei segnali di soccorso e dei dispositivi di spegnimento.

Impianti di rivelazione antincendio

Gli impianti di rivelazione antincendio **NON** possono essere spenti in edifici e impianti **SENZA** palcoscenici (discoteche, feste ecc...), neanche in zone parziali.

In edifici e impianti **CON** palcoscenici (teatri, concerti ecc...) si possono spegnere gli impianti di rivelazione antincendio solo alle seguenti condizioni:

- Dopo essersi accordati con le autorità antincendio competenti si deve usare un servizio di sorveglianza antincendio sufficiente che deve essere informato dell'eccezionalità della situazione.
- Gli impianti di sicurezza che dipendono dall'impianto di rivelazione antincendio (evacuazione dei fumi e calore, porte) devono potere essere azionati a mano dal personale del servizio di sorveglianza antincendio. A questo proposito si devono installare i relativi elementi di controllo in posti sicuri e si deve insegnarne l'uso al personale del servizio di sorveglianza antincendio.
- In caso d'incendio, deve essere garantita la trasmissione dell'allarme all'organismo pubblico adibito alla segnalazione degli incendi.
- Dopo gli spettacoli e esibizioni con fumo da discoteca e articoli pirotecnici per uso interno, gli impianti di rivelazione antincendio devono essere rimessi in funzione prima possibile.

Articoli pirotecnici per uso interno

Hanno validità completa le disposizioni della direttiva antincendio 27-03 "Sostanze pericolose", cifra 3.5 "Articoli pirotecnici all'interno di costruzioni e impianti adibiti ad uso pubblico".