

## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- |                                                             |                                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio                  | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio  | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 103-03 / cifra 4

Tema: Punti di misurazione per determinare la dimensione della protezione davanti al caminetto

Data: 17.11.2009

No. 103-003i

### Pubblicazione per:

- |                                            |                                                         |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

### Domanda:

Sulla definizione concernente la dimensione della protezione davanti al caminetto, alla cifra 4 manca un disegno esplicativo. Ciò genera svariate interpretazioni da parte delle autorità antincendio.

### Risposta:

Cifra 4: I pavimenti combustibili davanti al caminetto devono essere rivestiti con una protezione incombustibile. Questa protezione deve sporgere su tutti i lati del caminetto in misura pari all'altezza della camera di combustione rispetto al pavimento, e comunque non inferiore a 0,4 m.



