

FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutz Erläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 103-03 / Ziffer 4

Thema: Messpunkte für die Bestimmung der Grösse des Vorbelages

Datum: 17.11.2009

Nr. 103-003d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Zu der Definition betreffend der Grösse des Vorbelages, fehlt zu der Ziffer 4 eine erläuternde Zeichnung. Dies führt im Vollzug der Brandschutzbehörden zu verschiedenen Interpretationen.

Antwort:

Ziffer 4: Brennbare Böden sind vor dem Cheminée mit einem nichtbrennbaren Belag zu versehen. Dieser muss allseitig soweit über das Cheminée vorspringen, als der Feuerherd über dem Boden liegt, mindestens aber 0.4 m.

