



FAQ - Prescriptions de protection incendie AEAI

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Norme | <input type="checkbox"/> Directive | <input type="checkbox"/> Répertoire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Note explicative | <input type="checkbox"/> Aide de travail | <input type="checkbox"/> Etat de la technique |

Titre / Article / Chiffre / Alinéa: 104-03 / chiffre 5, alinéa 4

Thème: Conteneur normé servant au stockage du matériau aspiré par les installations de filtrage

Date: 05.09.2006

No 104-001f

Publication:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> commissions AEAI | <input type="checkbox"/> autorités cant. protection incendie | <input checked="" type="checkbox"/> publication générale |
|---|--|--|
-

Question:

Quelle est la définition du conteneur normé (grandeur et matériau) ?

Réponse:

Par conteneur normé on entend un conteneur répondant aux normes suisses, 800 litres, incombustible.