



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio                  | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio  | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 104-03 / cifra 5, capoverso 4

Tema: Contenitore a norma per lo stoccaggio del materiale aspirato di impianti di filtraggio

Data: 05.09.2006

No. 104-001i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

Qual è la definizione di grandezza (contenuto) e di proprietà (caratteristiche del materiale) per un contenitore a norma?

### Risposta:

Contenitore a norma = contenitore a norma CH, contenuto 800 l, incombustibile.