



## FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- 
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm                   | <input type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie   | <input type="checkbox"/> Verzeichnis       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 104-03 / Ziffer 5, Absatz 4

Thema: Normcontainer für die Lagerung des Absauggutes von Filteranlagen

Datum: 05.09.2006

Nr. 104-001d

---

### Publikation an:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

---

### Frage:

Wie ist die Definition für einen Normcontainer betreffend Grösse (Inhalt), und Ausführung (Materialbeschaffenheit)?

### Antwort:

Normcontainer = CH-Normcontainer, Inhalt 800 lt., nichtbrennbar.