



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 108-03 / cifra 5.3

Tema: Controlli periodici degli ascensori per i pompieri

Data: 23.11.2006

No. 108-002i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Sempre più spesso i nostri clienti vogliono sapere secondo quali criteri viene fissato il numero dei controlli del comando antincendio e del comando per i pompieri per gli ascensori per i pompieri.

Secondo AICAA 108-03, cifra 5.3 gli ascensori per i pompieri devono essere controllati periodicamente e si devono effettuare corse di prova.

Al riguardo desideriamo porre le seguenti domande:

- Bastano 6 controlli all'anno per il comando antincendio e il comando per i pompieri oppure quanti controlli devono essere eseguiti al minimo all'anno?
- Quali criteri sono determinanti per fissare il numero di controlli all'anno?

Risposta:

Secondo l'art. 74 (*Sorveglianza e controlli*) della norma di protezione antincendio, le autorità di protezione antincendio vigilano affinché le prescrizioni di protezione antincendio siano rispettate e dispongono i controlli necessari.

Secondo l'art. 57 (*Esecuzione e funzionalità operativa*), le strutture tecniche antincendio devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepite, calcolate e realizzate, nonché mantenute, in modo da essere efficienti e sempre pronte all'uso.

Secondo l'art. 18 (*Obbligo di manutenzione*), proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti sono responsabili delle strutture per quanto riguarda la protezione antincendio tecnica. Costruzioni e impianti devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso.

Se le costruzioni esistenti devono essere controllate periodicamente dalle autorità di protezione antincendio, secondo l'art. 74, viene regolamentato a livello cantonale. In alcuni cantoni, per esempio, costruzioni e impianti come edifici alti, la cui sicurezza dipende da dispositivi antincendio tecnici, vengono controllati dalle autorità di protezione antincendio ogni quattro anni. In occasione di questi controlli viene verificato, se il proprietario prende i provvedimenti necessari per garantire la funzionalità operativa.

Secondo l'art. 18, il proprietario è responsabile della funzionalità operativa dei dispositivi antincendio tecnici. L'entità dei lavori di manutenzione, il numero necessario di corse di prova, ecc. vengono determinati dallo stato attuale riconosciuto della tecnica. Quest'ultimo è stabilito dai produttori di impianti e non dalle autorità di protezione antincendio.

