



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input checked="" type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 1002-03

Tema: Parcheggio di veicoli a motore con serbatoi per gas carburante (GPL) nelle autorimesse

Data: 04.07.2006

No. 1002-006i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

La commissione tecnica dell'AICAA stabilisce se i veicoli a motore con un serbatoio per gas carburante (gas liquefatto, GPL) possono essere parcheggiati in autorimesse sotterranee e se sì a quali condizioni di polizia del fuoco.

Risposta:

Secondo il verbale della seduta della commissione tecnica del 19 ottobre 2004, le vigenti prescrizioni per l'omologazione della circolazione stradale per i veicoli alimentati a metano e a GPL sono considerate esaurienti. A questo proposito non sussiste dunque una necessità d'intervento da parte delle autorità antincendio per quel che concerne il parcheggio di questi veicoli negli autosili e nelle autorimesse. L'accesso in un autosilo o in un'autorimessa può essere impedito unicamente a livello di diritto privato, in quanto l'inviolabilità del domicilio permette al proprietario di decidere a quali veicoli egli vuole autorizzare o meno l'accesso.

Secondo il signor F. Scheller (SUVA), questa posizione è appoggiata anche dalla CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) - Commissione sui gas liquidi. Lo sviluppo tecnico ha contribuito a portare la classificazione dello standard di sicurezza dei veicoli a gas almeno allo stesso livello di quello dei veicoli a benzina.