



## **Guida per l'utente**

Formulari di annuncio AICAA per impianti di rivelazione d'incendio e impianti sprinkler

---



## Contenuto

1	Introduzione .....	3
1.1	Vantaggi per l'utente .....	3
1.2	Vantaggi per l'organismo di collaudo.....	3
2	Compilare i formulari .....	3

## Informazioni sul documento

Classe del documento:	Guida per l'utente
Titolo del documento:	Formulari di annuncio AICAA per impianti di rivelazione d'incendio e impianti sprinkler
Autore:	Gruppo di lavoro FTB per formulari
Nome del file:	BHB_Formulari di annuncio_2018-09-19_V1.1_it.docx
Stesura iniziata il:	19 settembre 2018
Ultima elaborazione il:	
Numero di pagine:	4
Livello di riservatezza:	Ufficiale
Numero di versione:	V1.1
Stato:	In elaborazione
Delibera del:	

## Comprova della modifica

Versione	Data	Autore	Osservazione / modifiche
1.0	19.09.2018	Rumo	Stesura del testo
1.1	15.11.2018	Girschweiler	Bozza rielaborata

**Versione:** 1.1  
**Autore:** Marcel Rumo  
**Archiviazione:** BHB\_Formulari di annuncio\_2018-09-19\_V1.1\_it.docx



## 1 Introduzione

I formulari di annuncio dell'AICAA hanno subito un'ampia rielaborazione. I compiti del responsabile per la garanzia della qualità nella protezione antincendio (responsabile GQPA) sono stati inclusi nei nuovi formulari. La procedura nella direttiva «Garanzia della qualità nella protezione antincendio» è pure stata considerata. Il contenuto dei formulari e il diritto di firmare sono stati sottoposti a una verifica giuridica.

### 1.1 Vantaggi per l'utente

- Disposizione chiara e riepilogata
- I dati di base (dati generali) devono essere inseriti solamente una volta durante il decorso dell'annuncio.

### 1.2 Vantaggi per l'organismo di collaudo

- Tutto il decorso dell'annuncio è consultabile in un documento.

## 2 Compilare i formulari

Come finora, i formulari sono da elaborare con Excel. Tuttavia è richiesto un unico file Excel per tutti i formulari di annuncio. Vale come eccezione il formulario «Messa fuori e in servizio». Questo è disponibile come formulario separato.

I dati di base vengono registrati continuamente, in modo corrispondente all'evoluzione del progetto, nel foglio elettronico «Dati generali». In tal modo, al momento dell'invio dei rispettivi formulari di annuncio, come per esempio l'accertamento preliminare, è garantita la completezza. In ogni formulario di annuncio sono da inserire inoltre i «dati specifici», in aggiunta ai «dati generali». I campi da completare sono a sfondo blu chiaro per gli impianti sprinkler (ISP) oppure bruno chiaro per gli impianti di rivelazione d'incendio (IRI). Il contenuto dei campi senza colore viene ripreso automaticamente dai formulari di annuncio precedenti.

Procedimento e responsabilità:

- Le basi del progetto vengono definite dal responsabile GQPA.
- I formulari «Accertamento preliminare» e «Annuncio» vengono compilati dal pianificatore specialista (ditta specializzata AICAA per la pianificazione).
- Il formulario «Attestato d'installazione» deve essere compilato dal costruttore (ditta specializzata AICAA per l'installazione) dell'impianto di protezione antincendio e vale come attestazione di conformità. Anche per l'elettricista, il pianificatore specialista e il responsabile GQ esiste la possibilità di sottoscriverlo e di utilizzarlo più avanti come attestazione di conformità.
- I formulari «Valutazione impianto di rivelazione d'incendio» rispettivamente «Attestato di valutazione» e «Accertamento preliminare per la revisione generale dell'impianto sprinkler» devono essere compilati dalla ditta specializzata riconosciuta dall'AICAA per la pianificazione o l'installazione.



- Il formulario «Messa fuori e in servizio» deve essere compilato dai proprietari oppure dalla comunità degli utenti.

Il formulario è necessario durante l'intera procedura e viene quindi trasferito di volta in volta all'organismo successivo, secondo l'evoluzione della procedura e l'organizzazione del progetto.

In caso di modernizzazione degli impianti di rivelazione d'incendio o degli impianti sprinkler, a seconda dell'organizzazione del progetto e dei ruoli coinvolti nonché dell'entità della modernizzazione, non è possibile compilare integralmente tutti i formulari di annuncio. Questo vale anche per gli ampliamenti minori. In questi casi sono da definire l'entità e il contenuto dei formulari di annuncio, in accordo con gli organismi d'ispezione.