



Guida per l'utente

Formulari di annuncio AICAA per impianti di rivelazione d'incendio e impianti sprinkler

Versione: 1.2

Autore: Marcel Rumo

Archivazione: 19-15_SPA-BMA-Benutzeranleitung_it_miw.docx



Contenuto

1	Introduzione	3
1.1	Vantaggi per l'utente	3
1.2	Vantaggi per l'organismo di collaudo.....	3
1.3	Nuovo formulario Accertamento preliminare per gli impianti di rivelazione d'incendio	3
2	Compilare i formulari.....	3

Informazioni sul documento

Classe del documento:	Guida per l'utente
Titolo del documento:	Formulari di annuncio AICAA per impianti di rivelazione d'incendio e impianti sprinkler
Autore:	Gruppo di lavoro FTB per formulari
Nome del file:	19-15_SPA-BMA-Benutzeranleitung_it_miw.docx
Stesura iniziata il:	19 settembre 2018
Ultima elaborazione il:	
Numero di pagine:	4
Livello di riservatezza:	Ufficiale
Numero di versione:	V1.2
Stato:	Pubblicato
Delibera del:	

Comprova delle modifiche

Versione	Data	Autore	Osservazione / modifiche
1.0	19.09.2018	Rumo	Stesura del testo
1.1	15.11.2018	Girschweiler	Bozza rielaborata
1.2	20.03.2019	Girschweiler	Aggiunta



1 Introduzione

I formulari di annuncio dell'AICAA hanno subito un'ampia rielaborazione. I compiti del responsabile della garanzia della qualità nella protezione antincendio (responsabile GQPA) sono stati inclusi nei nuovi formulari. La procedura nella direttiva «Garanzia della qualità nella protezione antincendio» è pure stata considerata. Il contenuto dei formulari e il diritto di firmare sono stati sottoposti a una verifica giuridica.

1.1 Vantaggi per l'utente

- Disposizione chiara e riepilogata
- I dati di base (dati generali) devono essere inseriti solamente una volta durante il decorso dell'annuncio.

1.2 Vantaggi per l'organismo di collaudo

- Tutto il decorso dell'annuncio è consultabile in un documento.

1.3 Nuovo formulario Accertamento preliminare per gli impianti di rivelazione d'incendio

- Il formulario d'annuncio AICAA «Impianti di rivelazione d'incendio» contiene ora anche un accertamento preliminare. La pianificazione e la progettazione di nuovi impianti nonché di modifiche sostanziali oppure di ampliamenti premettono nella fase 3.x della SIA un accertamento preliminare. Con questo nuovo formulario viene creata già inizialmente la garanzia della pianificazione e dei costi, anche per gli impianti di rivelazione d'incendio. L'accertamento preliminare dovrebbe essere inoltrato al più tardi unitamente alla richiesta di annuncio.

2 Compilare i formulari

Come finora, i formulari sono da elaborare con Excel. Tuttavia è richiesto un unico file Excel per tutti i formulari di annuncio. Vale come eccezione il formulario «Messa fuori e in servizio». Questo è disponibile come formulario separato.

I dati di base vengono registrati continuamente, in modo corrispondente all'evoluzione del progetto, nel foglio elettronico «Dati generali». In tal modo, al momento dell'invio dei rispettivi formulari di annuncio, come per esempio l'accertamento preliminare, è garantita la completezza. In ogni formulario di annuncio sono da inserire inoltre i «dati specifici», in aggiunta ai «dati generali». I campi da completare sono a sfondo blu chiaro per gli impianti sprinkler (ISP) oppure bruno chiaro per gli impianti di rivelazione d'incendio (IRI). Il contenuto per i campi senza colore viene ripreso automaticamente dai formulari di annuncio precedenti.



Procedimento e responsabilità:

- Le basi del progetto vengono definite dal responsabile GQPA.
- I formulari «Accertamento preliminare» e «Annuncio» vengono compilati dal pianificatore specialista (ditta specializzata AICAA per la pianificazione).
- Il formulario «Attestato d'installazione» deve essere compilato dal costruttore (ditta specializzata AICAA per l'installazione) dell'impianto di protezione antincendio e vale come attestazione di conformità. Anche per l'elettricista, il pianificatore specialista e il responsabile GQ esiste la possibilità di sottoscriverlo e di utilizzarlo più avanti come attestazione di conformità.
- I formulari «Valutazione impianto di rivelazione d'incendio» rispettivamente «Attestato di valutazione» e «Accertamento preliminare per la revisione generale dell'impianto sprinkler» devono essere compilati dalla ditta specializzata riconosciuta dall'AICAA per la pianificazione o l'installazione.
- Il formulario «Messa fuori e in servizio» deve essere compilato dai proprietari oppure dalla comunità degli utenti.

Il formulario è necessario durante l'intera procedura e viene quindi trasferito di volta in volta all'organismo successivo, secondo l'evoluzione della procedura e l'organizzazione del progetto.

In caso di modernizzazione degli impianti di rivelazione d'incendio o degli impianti sprinkler, a seconda dell'organizzazione del progetto e dei ruoli coinvolti nonché dell'entità della modernizzazione, non è possibile compilare integralmente tutti i formulari di annuncio. Questo vale anche per gli ampliamenti minori. In questi casi sono da definire l'entità e il contenuto dei formulari di annuncio, in accordo con gli organismi d'ispezione. Quale base per la decisione può essere considerata la presenza (necessità) di una domanda di costruzione rispettivamente di un'autorizzazione edilizia. Se queste sussistono è più probabile che non si possa applicare la procedura ridotta di cui sopra.