



Numero FAQ – 24-007

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 24-15 Impianti termotecnici

Cifra, Capoverso: [5.8.2 capoverso 1](#) e [5.8.6 capoverso 3](#)

Tema: Passaggio attraverso i tetti

Data della decisione: 27.03.2019

Domanda:

In molti casi l'elemento di protezione antincendio del condotto dei fumi, nell'ultimo piano viene costruito solo fino al settore della costruzione del tetto / del rivestimento del soffitto. Il passaggio attraverso il tetto viene realizzato con un anello protettivo in lana minerale, in parte secondo lo stato della tecnica (DST), parte A, dell'associazione feusuisse o secondo la documentazione Lignum sulla protezione antincendio, 6.1 Tecnica domestica. Secondo i documenti sulla tecnica del titolare del sistema e relativi al condotto dei fumi, viene tuttavia in parte richiesto un elemento della protezione antincendio, fino al bordo inferiore dello strato superiore del tetto (copertura con tegole).

La realizzazione del passaggio attraverso la costruzione del tetto può avvenire in ogni caso secondo lo stato della tecnica (DST), parte A, della feusuisse o secondo la documentazione Lignum sulla protezione antincendio, 6.1 Tecnica domestica, oppure valgono ulteriormente le istruzioni del titolare del sistema, inerenti all'installazione?

Risposta della CPPA:

Gli ulteriori requisiti da parte del titolare del sistema, relativi alle dichiarazioni di prestazione (DoP) o alle istruzioni sull'installazione, **devono essere obbligatoriamente rispettati** (per es. installazione solo nell'elemento di protezione antincendio, che deve essere eseguita fino al bordo della copertura del tetto). Nelle istruzioni relative alla realizzazione, il titolare del sistema deve indicare ai produttori dei condotti dei fumi, l'installazione dettagliata del passaggio attraverso il tetto.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica