



Numero FAQ – 14-027

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizione: 14-15 Verwendung von Baustoffen

Cifra, capoverso: [4.1 capoverso 5](#)

Tema: Utilizzo di materiali da costruzione nelle chiuse, nelle zone antistanti, nei disimpegni antistanti

Data della decisione: 04.09.2019

Domanda:

DPA 14-15, art. 4.1 cpv. 5 *Per quanto riguarda i materiali usati, le chiuse sono considerate come vie di fuga verticali, le zone antistanti come vie di fuga orizzontali.*

È molto probabile che il termine 'chiuse' provenga dall'edificio alto con i vani scale di sicurezza (DPA 16-15 art. 3.9), inoltre si ripresenta anche per il parcheggio (DPA 16-15 art. 3.7).

Nel caso di utilizzo di materiali da costruzione, all'articolo interessato c'è oltre al termine 'chiuse' anche 'zone antistanti' che vengono classificate come vie di fuga orizzontali. Il termine 'zone antistanti' non viene tuttavia utilizzato per l'edificio alto, ma 'disimpegni antistanti' (spazi liberi aperti verso i vani scale di sicurezza). Le zone antistanti vengono effettivamente usate solo in caso di attività di alloggio [a] per le unità abitative (DPA 16-15 art. 3.6.1). Questa circostanza non ha senso, siccome 'l'unità abitativa-zona antistante' dovrebbe servire come spazio, usato senza restrizioni, cosa che ha portato con la NPA 2015 all'agevolazione inerente alle attività di alloggio [a].

Domanda 1: Le zone antistanti delle attività di alloggio [a] sono da interpretare come vie di fuga orizzontali, per quanto concerne l'utilizzo di materiali da costruzione?

Domanda 2: Le chiuse dei parcheggi > 1'200 m² sono da interpretare come vie di fuga verticali, per quanto concerne l'utilizzo di materiali da costruzione, oppure il punto si riferisce solamente alle chiuse nei vani scale di sicurezza?

Risposta CPPA:

Risposta alla domanda 1:

No, per quanto concerne l'utilizzo di materiali da costruzione, le zone antistanti nelle attività di alloggio [a] sono da disporre come gli altri locali interni. Per quanto concerne l'utilizzo di materiali da costruzione, le zone antistanti verso i vani scale di sicurezza sono da disporre come vie di fuga orizzontali.



Risposta alla domanda 2:

Per quanto concerne l'utilizzo di materiali da costruzione, i disimpegni antistanti e le chiuse dei parcheggi > 1'200 m² sono da disporre come vie di fuga orizzontali. Per quanto concerne l'utilizzo di materiali da costruzione, le chiuse verso i vani scale di sicurezza sono da eseguire come vie di fuga verticali.

Richiesta all'AIOT per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIOT

FAQ resa pubblica