



Numero FAQ – 21-022

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 21-15 Impianti d'evacuazione di fumo e calore

Cifra, Capoverso: [4.8 capoverso 3](#)

Tema: Azionamento manuale di un IPPF

Data della decisione: 12.09.2023

Domanda:

Secondo la direttiva della protezione antincendio, un IPPF messo in servizio manualmente può operare solo nella modalità ricambio. Questo requisito corrisponde ancora allo stato della tecnica?

Risposta della CPPA:

Il controllo manuale dell'IPPF è regolamentato nella norma SN EN 12101-13:2022 alla cifra 7.4.2 [requisiti relativi alla realizzazione e agli asservimenti, alle funzioni predefinite: ON (acceso) / automatico / OFF (spento)].

È definito quanto segue: «La posizione [ON] avvia l'IPPF senza controllare (aprire) un deflusso specifico.»

Il comando manuale dell'IPPF non deve tuttavia essere confuso con l'attivazione manuale degli asservimenti antincendio secondo la NEPA-AICAA 108-15. Se una zona di asservimento antincendio viene attivata in questo modo, questo comando deve essere equiparato all'asservimento automatico e deve essere avviata la rispettiva modalità/funzione operativa definita.

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica