



## Numero FAQ – 21-022

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Prescrizione: 21-15 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

**Cifra, capoverso:** [4.8, capoverso 3](#)

**Tema:** Azionamento manuale di un IPPF

**Data della decisione:** 04.09.2019

---

#### **Domanda:**

Secondo la direttiva della protezione antincendio, un IPPF messo in servizio manualmente può operare solo nella modalità ricambio. Questo requisito corrisponde ancora allo stato della tecnica?

---

#### **Risposta CPPA:**

No, lo stato della tecnica è progredito dall'introduzione della direttiva della protezione antincendio, quindi nel caso dell'attivazione manuale, l'IPPF deve passare alla stessa modalità (definita) come per l'attivazione automatica.

**Richiesta all'AIOT per la modifica in occasione della prossima revisione**

**Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIOT**

**FAQ resa pubblica**