

Numero FAQ: 15-003

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 15-15 / Distanze di sicurezza antincendio Strutture portanti Compartimenti

Cifra, Capoverso: [3.6.1, capoverso 1](#)

Tema: Resistenza al fuoco dei vani tecnici

Data della decisione: 19.02.2015

Domanda:

Testo della direttiva:

Le condotte delle installazioni tecniche domestiche su più piani sono da posare fundamentalmente in vani tecnici formanti compartimenti tagliafuoco. I vani tecnici devono avere la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso, in ogni caso non inferiore a EI 30.

Cosa si intende concretamente con "formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso"?

La DA 15-15 elenca nelle tabelle alla cifra 3.7.1, cpv. 2, due differenti tipi di formazione di compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso. Da un lato "Solette formanti compartimenti tagliafuoco" e dall'altro "Pareti formanti compartimenti tagliafuoco e vie di fuga orizzontali".

Risposta comitato PA:

I vani tecnici devono avere la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso, in ogni caso non inferiore a EI 30. Per la formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso vale la rispettiva colonna nelle tabelle da uno a tre "Pareti formanti compartimenti tagliafuoco e vie di fuga orizzontali".

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica