

Numero FAQ: 16-004

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 16-15 / Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [2.5 e 2.5.2](#)

Tema: Scale esterne come vie di fuga verticali nei cortili interni

Data della decisione: 19.02.2015

Domanda:

Sono ammesse le scale esterne come vie di fuga verticali nei cortili interni e da dove vale il settore sicuro all'aperto?

Risposta comitato PA:

Le vie di fuga verticali sono ammesse nei cortili interni attraverso le scale esterne, se vengono rispettati i seguenti punti:

- larghezza dei cortili interni secondo la cifra 2.2, capoverso 2 della DA 15-15 più le dimensioni delle scale esterne, e
- requisiti alla scala esterna secondo la DA 16-15, cifra 2.5.2, e
- cortile interno con possibilità d'evacuazione attraverso un passaggio di fronte al fabbricato, separato e resistente al fuoco (pareti, soffitti, incluse finestre e porte) oppure attraverso più di un passaggio, e
- le porte e gli sbarramenti nei passaggi si lasciano aprire rapidamente in ogni momento in direzione di fuga e senza l'impiego di mezzi ausiliari (cifra 2.5.5, capoverso 1+2).

In riferimento alla lunghezza complessiva delle vie di fuga non è da considerare il tratto percorribile nel cortile interno e nel passaggio, attenendosi alla cifra 2.3, capoverso 3.

La larghezza minima dei passaggi e delle porte si conforma quindi alla cifra 2.4.5.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica