



Numero FAQ – 17-009

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 17-15 Segnalazione delle vie di fuga Illuminazione di sicurezza Alimentazione elettrica d'emergenza

Cifra, capoverso: 2.2.1

Tema: Illuminazione di sicurezza nelle vie di fuga

Data della decisione: 02.09.2020

Domanda:

Secondo la cifra 2.2.1 negli edifici amministrativi e artigianali è necessaria un'illuminazione di sicurezza nelle vie di fuga. Secondo la tabella alla cifra 2.2 dell'appendice, nei locali non è tuttavia necessaria un'illuminazione di sicurezza.

Sorge ora la domanda, dove inizia la via di fuga nella struttura dell'ufficio, che deve essere illuminata tramite l'illuminazione di sicurezza?

Situazione seguente: i locali degli uffici vengono evacuati nel vano scale verticale tramite un corridoio adiacente (non una via di fuga orizzontale, ma un secondo locale).

Il corridoio (visto dal punto tecnico della via di fuga si tratta di un secondo locale) necessita di un'illuminazione di sicurezza?

Risposta della CPPA:

Secondo la cifra 3.3.4 della DPA-AICAA 16-15, la via di fuga all'interno dell'unità di destinazione d'uso può condurre attraverso un locale adiacente. Ne consegue che si tratta sempre ancora del settore di destinazione d'uso e non di una via di fuga orizzontale o verticale.

Nell'appendice alla cifra 2.2 della DPA-AICAA 17-15, non è prevista, per gli edifici amministrativi, l'illuminazione di sicurezza per le vie di fuga nei locali.

La DPA-AICAA 17-15 è linguisticamente imprecisa, siccome vengono usati i termini «vie di fuga» nonché «locali» al posto di «vie di fuga orizzontali / verticali» rispettivamente «destinazione d'uso / unità di destinazione d'uso».

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica