



Numero FAQ – 20-003

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 24-15 Impianti termotecnici

Cifra, Capoverso: [3.7.3 capoverso 2](#)

Tema: Pulsanti manuali d'allarme incendio – costruzioni prive di ostacoli

Data della decisione: 03.03.2021

Domanda:

Esistono disposizioni vincolanti sulla posizione di installazione e l'altezza di montaggio dei pulsanti manuali d'allarme incendio, se vengono pretese delle costruzioni prive di ostacoli secondo la norma SIA 500?

Nella pratica sorgono rispettivamente sempre più richieste. Disposizioni specifiche in merito fornirebbero chiarezza.

Risposta della CPPA:

Secondo la DPA 20-15 «Impianti di rivelazione d'incendio» cifra 3.7.3, cpv. 2, l'altezza di montaggio dei pulsanti manuali d'allarme ammonta a circa 1.50 m.

Nella direttiva SES Impianti di rivelazione d'incendio (edizione 2021) alla cifra 7.12, cpv. 5, è riportata l'indicazione che il pulsante manuale d'allarme incendio viene installato normalmente a un'altezza di 150 cm e che le eccezioni devono essere concordate con l'autorità della protezione antincendio (per es. in caso di applicazione della norma SIA 500).

Nella norma SIA 500:2009 alla cifra 6.1.1 è definito che gli elementi di comando / di controllo devono essere disposti a un'altezza di 0.80 - 1.10 m sopra al pavimento.

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica