



Numero FAQ – 16-041

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 16-15 Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso: [3.4.4 capoverso 1](#)

Tema: Via di fuga nelle strutture di custodia diurne per bambini

Data della decisione: 17.09.2021

Domanda:

La scelta della formulazione relativa al numero di locali nell'unità di utilizzo, attraverso la quale può condurre una via di fuga, differisce dalla formulazione usuale nella DPA-AICAA 16-15 e porta a diverse interpretazioni.

In una struttura di custodia diurna per bambini è consentito fuggire attraverso più locali oppure, come previsto alla cifra 3.4.3 per le scuole, unicamente attraverso un locale adiacente nell'unità di utilizzo?

Risposta della CPPA:

Nelle strutture di custodia diurne per bambini, la via di fuga può condurre attraverso più locali all'interno dell'unità di utilizzo fino a una via di fuga orizzontale o verticale, dove però la lunghezza della via di fuga è limitata a 20 m.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica