



FAQ-Nummer – 16-041
Brandschutzvorschriften VKF, Ausgabe 2015
Vorschrift: 16-15 Flucht- und Rettungswege

Ziffer, Absatz: 3.4.4 Abs. 1
Thema: Fluchtweg in Kindertagesstätten
Beschlussdatum: 17.09.2021

Frage:

Die Wortwahl betreffend der Anzahl Räume in der Nutzungseinheit über die ein Fluchtweg führen darf ist abweichend von der üblichen Formulierung in der VKF-BSR 16-15 und führt zu unterschiedlichen Interpretationen.

Darf in einer Kindertagesstätte über mehrere Räume oder, wie in Ziffer 3.4.3 für die Schulen festgehalten, nur über einen angrenzenden Raum in der Nutzungseinheit geflüchtet werden?

Antwort ABSV:

In Kindertagesstätten darf der Fluchtweg innerhalb der Nutzungseinheit über mehrere Räume zu einem horizontalen oder vertikalen Fluchtweg führen, wobei die Fluchtweglänge auf 20 m beschränkt ist.

Erläuterung / Interpretation
FAQ öffentlich publiziert