
Numero FAQ: 16-014

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio

16-15 / Vie di fuga e di soccorso

Cifra, Capoverso [3.5.1, capoverso 2](#)
Tema: Gradini singoli nelle vie di fuga orizzontali
Data della decisione: 28.05.2015

Domanda:

I gradini singoli nelle vie di fuga orizzontali (con locali a grande concentrazione di persone) non sono ammessi. È consentita una successione di almeno tre gradini.

La DA 16-15, cifra 2.4.7 dice: a livello del suolo sono richiesti per la calcolo della larghezza delle uscite 0.60 m ogni 100 persone e attraverso le scale 0.60 m ogni 60 persone.

Al di fuori di un fabbricato esistente (differenza dal terreno) i tre scalini nella via di fuga devono essere considerati come scala oppure possono essere inclusi nella calcolo della larghezza delle uscite a livello del suolo con 0.60 m ogni 100 persone?

Risposta comitato PA:

A livello del suolo non significa attraverso le scale oppure gradini singoli.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica