



Numero FAQ – 22-001

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 22-15 Sistemi parafulmine

Cifra, Capoverso: [2 capoverso 2d](#)

Tema: Necessità agricoltura, lavorazione del legno, officina materie sintetiche

Data della decisione: 22.03.2022

Domanda:

Gli edifici rurali e le aziende agricole, le aziende per la lavorazione del legno, le officine di materie tessili e sintetiche sono da proteggere con un sistema parafulmine solo quando le rispettive costruzioni hanno un volume complessivo degli edifici $> 3'000 \text{ m}^3$?

Possono essere esentati dall'obbligo di protezione contro i fulmini i silos e le costruzioni residenziali confinanti e vicini, appartenenti agli edifici rurali e alle aziende agricole, che sono separati tramite un muro tagliafuoco REI 90 o che hanno sufficienti distanze di sicurezza?

Risposta della CPPA:

Gli edifici rurali e le aziende agricole, le aziende per la lavorazione del legno, le officine di materie tessili e sintetiche con un volume determinante degli uffici $\leq 3'000 \text{ m}^3$ non hanno bisogno di un sistema parafulmine.

I silos, le costruzioni residenziali, ecc. confinanti e vicini, appartenenti agli edifici rurali e alle aziende agricole, che sono separati tramite un muro tagliafuoco REI 90 o che hanno sufficienti distanze di sicurezza, non vengono calcolati nel volume determinante degli edifici.

I silos, le costruzioni residenziali, ecc. confinanti e vicini, appartenenti agli edifici rurali e alle aziende agricole con l'obbligo di protezione contro i fulmini, che sono separati tramite un muro tagliafuoco REI 90 o che hanno sufficienti distanze di sicurezza, sono esenti dall'obbligo di protezione contro i fulmini.

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica