



Numero FAQ – 14-028

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Prescrizioni: 14-15 Utilizzo di materiali da costruzione

Cifra, Capoverso: [3.3.1 capoverso 5](#)

Tema: Strato RF1 sotto ai pavimenti delle terrazze non compatti su tutta la superficie

Data della decisione: 22.03.2022

Domanda:

Fino a quale larghezza delle fughe si considerano i pavimenti delle terrazze «compatti su tutta la superficie», in modo che lo strato di materiali da costruzione RF1 non debba essere posato?

Risposta della CPPA:

I pavimenti delle terrazze, le cui fughe aperte sono larghe al massimo 4 mm, valgono come «compatti su tutta la superficie», per cui per questi pavimenti la DPA-AICAA 14-15 cifra 3.3.1, cpv. 5 non può essere applicata.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica